



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM**

V Děčíně dne 1.6.2021

Č.j.: KHSUL 54652 /2021
Sp. značka: KHSUL 52009/2021
Počet listů/příloh: 1/ 1

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice**

Rozhodnutí

V řízení podle ustanovení § 3 odst. 4 a § 3a odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen krajská hygienická stanice), jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o žádosti o prodloužení souhlasu s užíváním vody, která nesplňuje ukazatel s mezní hodnotou takto:

S prodloužením souhlasu s užíváním vody v **ukazateli pH s nejnižší povolenou hodnotou 5,6** pro zásobovanou oblast **Hřensko – Nad Klepáčem**, zdroj **pramenní jímka Hřensko Nad Klepáčem**,

se souhlasí do 30.6.2024

Akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice provozující pro veřejnou potřebu **vodovod Hřensko** se i nadále stanoví pro **zdroj pramenní jímka Hřensko Nad Klepáčem** :

1. Mírnější hygienický limit pro **ukazatel pH s nejnižší povolenou hodnotou 5,6**.
2. Kontrola jakosti dodávané pitné vody bude prováděna v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, v rozsahu a četnosti podle plánu kontroly jakosti dodávané vody předloženého provozovatelem.
3. Rok před ukončením platnosti tohoto rozhodnutí bude orgán ochrany veřejného zdraví informován o tom, která konkrétní varianta řešení dané situace bude provedena s uvedením termínu realizace ke zlepšení dané situace.
4. Zásobování obyvatelé budou o vzniklé situaci informováni.

Odůvodnění:

Provozovatel vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice podal na krajskou hygienickou stanici žádost o prodloužení souhlasu s užitím vody, která nesplňuje mezní hodnotu pro ukazatel pH pro vodovod Hřensko. Voda v tomto vodovodu nesplňuje hygienické limity vody pitné, stanovené přílohou č. 1 k vyhlášce č. 252/2004Sb., a to v ukazateli pH.

Jako součást žádosti byl předložen přehled zjištěných hodnot pH za období od 10.9.2018 do 18.2.2021, kdy se hodnoty pohybovaly v rozmezí 5,6 – 5,9.

Jedná se o zásobovanou oblast - Hřensko - Nad Klepáčem, množství dodávané vody je 53,9m³/den, počet trvale zásobovaných obyvatel je 224. Z tohoto zdroje nejsou zásobována žádná zařízení v oboru výroby a oběhu potravin. Pitnou vodu v současné době nelze zajistit jiným přiměřeným způsobem. Voda s nízkým pH nezpůsobuje zhoršení organoleptických vlastností vody ani zvýšené koncentrace železa v distribuční síti.

Obec je zásobena ze zdroje, který vykazuje nízké pH, v ostatních ukazatelích však tato voda splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 252/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k dlouhodobému projednávání majetkového vypořádání pozemku a objektu pod vodojemem, proběhla aktualizace investičního záměru, který byl projednán a schválen v komisi pro přípravu investic SVS a.s.. Po vyřízení majetkoprávních vztahů bude zadána příprava investičně – projekční činnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ukazatel s mezní hodnotou lze vaši žádosti vyhovět.

Poučení:

Podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto Rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to podáním ke Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Ing. Jindra Stanková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

1. adresát – stanovisko, DS: f7r9ns
2. KHS - spis